



Федеральное государственное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

Испытательный центр
Государственный реестр

(ГСЭН. RU. ЦОА. 021)
N POCC RU.0001.510895

Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626, телефон: (495) 687-40-35, факс: (495) 616-65-69

Отдел профилактической токсикологии
ПРОТОКОЛ № 1261/10
исследования образцов (проб) продукции
(санитарно-химические исследования)

ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве"
ОТДЕЛ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ТОКСИКОЛОГИИ

от «15» апреля 2009 г.

Наименование образца: Строительный клееный брус. Фрагмент.

Код образца: 12.04.09. 12611.1.1/10

Наименование предприятия-изготовителя:

Наименования заявителя:

Дата поступления образца: 03.04.2009г.

Основания для проведения исследований: заявка № 03.04.9.1071.03

Упаковка, маркировка, описание образца: На основе 1249 меламиномочевина-формальдегидного
клея. Дата изготовления 1 марта 2009г.

Средства измерения: спектрофотометр СФ-46, св. о поверке № 448/158249 от 20.08.08

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателей	Фактическое значение, мг/м ³	Гигиенический норматив, мг/м ³	НД на методы исследований
ЗАПАХ	«0» баллов	До «2» бал.	СанПиН 2.1.2.729-99
ФОРМАЛЬДЕГИД	менее 0.008	0.01	МУ 2.1.2.1829-04
АММИАК	менее 0.03	0.04	СанПиН 1.2.2353-08 РД 52.04.186-89, п 5.3.3.7 ГН 2.1.6.1338-03

Испытания проведены в моделируемых условиях: (с учетом фона натурального дерева)

модельные среды: Воздух
температура среды: 30°C
экспозиция: 24 часа
воздухообмен: 0.5 об/час
насыщенность: 0.3 м²/м³

ФИО проводившего испытания

Зав. ОПТ

Результаты исследований распространяются только на представленные образцы. Частичная перепечатка протокола запрещена

